



Megjegyzés

A kábeleket teljes hosszon FXKVR átm. 50 mm védőcsőbe kell fektetni.
A fogyasztásmérő szerelését az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-nél kell megrendelni.

Nyomvonalhossz:

FM-Elosztó között: 81,0 m
Elo.-Labdarúgó fal között: 6,0 m
Elo.-Sportpálya között: 15,0 m

Kazincbarcika Templom téri játszótér 0,4 kV-os kábelek létesítési nyomvonalrajza

Marcell János
3630 Putnok, Bajcsy-Zs. út 32.
Tel.: 70/775-5199
email: marcellij@freemail.hu

Rajzszám: Kb-01/2017

Tervfajta: kiviteli

Dátum: 2017.01.31.

Méretarány: 1:500

Tervező: Marcell János
Reg. szám: 05-0147

Rajzolta: Marcell János

Ellenőrizte: