



Megjegyzés

A kábeleket teljes hosszon FXKVR átm. 50 mm védőcsőbe kell fektetni.

Nyomvonalhossz:

- FM-Elosztó között: 54,0 m
- Elo.-Boltíves játék között: 13,0 m
- Elo.-Foglalkoztató pálya: 16,0 m

<h2 style="margin: 0;">Kazincbarcika</h2> <h3 style="margin: 0;">Völgy parki játszótér 0,4 kV-os kábelek létesítési nyomvonalrajza</h3>			<p style="font-size: small; margin: 0;">Marcell János 3630 Putnok, Bajcsy-Zs. út 32. Tel.: 70/775-5199 email: marcellij@freemail.hu</p>
Tervező: Marcell János Reg. szám: 05-0147			Rajzolta: Marcell János
Ellenőrizte:			Rajzszám: Kb-02/2017
			Tervfajta: kiviteli
			Dátum: 2017.01.31.
			Méretarány: 1:500